

「公共住宅機械設備工事積算基準」 Q & A

職種	編、頁		質問	回答
機械設備	5 編 116~121 頁	4 節 保温工事	<p>イ.ポリスチレンフォーム ロ.ロックウール ハ.グラスウール</p> <p>上記3種類の保温に関して、それぞれ保温種別を記号「a,b,c,d1,d3,d2」で区分していますが、この記号は共通仕様書「平成19年度版」記載の記号であり、「平成22年度版」では、記号が変更になっています。[例) d2→e2]</p> <p>これは変更のし忘れなのか、それともあえて旧記号にしているのですか</p>	<p>・「c」→「d」、「d」→「e」になります。</p>